




Hajdúhadház Város Polgármesterétől

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295

e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 23-án tartandó –rendkívüli - ülésére**

Tárgy: Hajdúhadház, Vásártér 13914/73 hrsz.-on elektromos leállás kiépítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadházon megtartott városi rendezvények döntő többségének helyszíne a Vásártér (13914/73 hrsz.-ú ingatlan). A nagyobb rendezvények alkalmával (Káposztás napok, Május 1, Szüreti felvonulás) a felállított színpad, az árusok, a sátrak villamos energia-felvétele jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 3x50 A áramerősséget, így gyakorta szükséges több pótaggregátort is üzemeltetni. Az elmúlt időszakban a városi rendezvények színvonala és látogatottsága folyamatosan növekszik, mely együtt jár a sátrak, vásárosok, árusok számának növekedésével, valamint az egyre nagyobb energiaigénnyel rendelkező színpaddal. Egy komoly hang és fénytechnikát igénylő rendezvény a rendelkezésre álló energiaellátása biztonsággal nem megvalósítható. A biztonságos energiaellátás megteremtéséhez szükséges egy 3x80 A-es elektromos leállás kiépítése. Az E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján az elektromos leállás díja 928.800 Ft + Áfa melyet a szolgáltatónak kell megfizetni. A pontos leírást az előterjesztés melléklete tartalmazza. Ezen beavatkozás nélkül biztonsággal nem megoldható a városi rendezvények lebonyolítása.

A városi rendezvények nagytöbbsége belépődíjas, így a várható bevételből rövid idő alatt megtérülne a beruházás értéke.

Melléklet: E-on ajánlat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

...../2013. (IX...) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy elindítja a Hajdúhadház, Vásártér 13914/73 hrsz.-on egy új 3x80 A-es elektromos leállás kiépítését. Az E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-nek fizetendő 928.800 Ft-os díjat a 2013. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Határidő: azonnal

Hajdúhadház, 2013. szeptember 20.

Csáfordi Dénes
polgármester

Előterjesztést összeállította: Nagyházi Barnabás
Városüzemeltetési Iroda vez.

Melléklet:



E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – H-4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Adószám: 10750036-2-09 Községi adószám: HU 10750036
Hajdú-Bihar Megyei Cégbírószág 09-10-000064
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) villamos energia vételezéshez

1. Az igénybejelentő adatai:

- neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata
(1003423190)
- állandó lakcíme: 4242 Hajdúhadház
Bocskai tér 1
- igénybejelentésének száma: 57839581 kelte: 2013.08.22

2. A fogyasztási hely adatai:

- címe: 4242 Hajdúhadház
Dr. Földi János .
- rendeltetése: Egyéb (0044)

3. Elosztói engedélyes neve:

**E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
4024 DEBRECEN, Kossuth Lajos u. 41.
Tel./Fax: 06-52-410-011 / 06-52-414-031
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000005-08700046

4. Csatlakozás:

- hálózati leágazó pont: A Hajdúhadház település Dr. Földi János utcán üzemelő (32067 sz. Transzformátor állomás, 0,4 kV-os áramköri elosztószekrényéből, csatlakozó földkábelrel.
- csatlakozás módja: **társaságunk tulajdonába kerülő 4x95 mm² 1 kV-os** földkábeles csatlakozással
- csatlakozási pont (tulajdonjogi határ): földkábeles csatlakozás esetén a telekhatárban vagy közterület felől megközelíthetően elhelyezett kábelfogadó szekrény biztosítóinak, elmenő kapcsai.
- feszültség szint: 400/230 V 50 Hz (MSZ EN 50160 szerint)
- érintésvédelem módja: TN

Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény: 00000 (0 + 0 + 0) A
vagy 0 kVA

Igényelt teljesítmény fázisonkénti névleges áramerőssége:
Minden napszakban 00240 (80 + 80 + 80) A vagy 50 kVA

5. Műszaki jellemzők:

- áramrendszer: háromfázisú
- a szolgáltatás névleges feszültsége: 1 fázis esetén: 230 Volt
3 fázis esetén: 3x400/230 Volt
- frekvencia: 50 Hz $\pm$ 2 %

6. Műszaki - gazdasági feltételek:

Csatlakozó vezeték:

Hajdúhadház település, Dr. Földi János utca13914/73 hrsz-ú ingatlan villamos energiaigényét, az alábbiak szerint tudjuk biztosítani.

A Dr. Földi János utcán üzemelő **32067 sz.** transzformátorállomás 0,4 kV-os áramköri elosztószekrényéből Áramszolgáltatói tulajdonú **4x95 mm²** keresztmetszetű csatlakozó földkábel kell indítani az ingatlan telekhatárában elhelyezendő, közterület felől megközelíthető fogyasztói tulajdonú fogadószekrényig, melyből a fogyasztás-mérőhely megtáplálható.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a meglévő kisfeszültségű hálózat esetén 32 A igényig és 15 m földkábeles csatlakozás esetén a bekapcsolás díjmentes.

Építendő:

	1 fázisú	3 fázisú
Szigetelt szabadvezeték (m)	-	-
Földkábel (m)	-	kb.: 60 fm

Közcélú hálózat:

Hálózati beavatkozást nem igényel!

7. Fogyasztásmérő berendezés és tartozékai:

- mérési pont feszültségszintje: 3x230/400V
- fogyasztásmérés elhelyezés: az érintett ingatlanon
- a fogyasztás mérőhely szükséges legkisebb mérete: fogyasztásmérési helyként kizárólag a kereskedelemben *villamos-ipari terméként beszerezhető, és a villamos-ipari termékekre előírt kereskedelmi termékminősítéssel rendelkező*

gyártmány alkalmazható, szükséges legkisebb mérete: MSZ 447/1998 szerint

3X35-3X80A KÖZÖTTI FOGYASZTÓI ÁRAMIGÉNY ESETÉRE (A 3x80A-es igény részére)

A mérés kialakítása: elektronikus mérővel felszerelt direkt mérés

A mérőhelyet az érvényes specifikációknak megfelelően kell kialakítani.

A mérőhelyet alkalmassá kell tenni:

- kábeles csatlakozás fogadására
- áramváltók későbbi beépíthetőségére

A mérőhelynek biztosítani kell a mérő kezelőgombjaihoz való hozzáférhetőséget és a kézi illetve optikai fejjel való leolvashatóságot.

A villamos fogyasztásméréssel kapcsolatos kérdésekben további felvilágosítás:
Energiaellenőrzési és Mérési Osztály, Mérésügyi Szakterület.

8. Várható költségek:

A létesítés becsült nettó költsége, a 76/2011. (XII.21) NFM csatlakozási rendelet és a 868/2011 MEH csatlakozási díjakról szóló határozat szerint:

Hálózati (PST) elem	Beruházási Egységár (Ft/m, Ft/db)	Meny- nyi- ség	Becsült létesítési díj (Ft)	Rendelet szerinti Egységár	Fizetendő részarány	Szorzó	Várható csatlakozási díj (Ft)
Földkábeles csatlakozás (4x95 mm ²)	10 000	60	600 000	4 000	60-15	45,00	180 000
Normatív csatlakozási díj kif.hálózatról (3 600 Ft/A a 32 A feletti részre)		240		3 600	240-32	208,00	748 800
Összesen, kerekítve:			600 000				928 800

Fizetendő összesen: 928.800,-Ft+ÁFA

Ezt az összeget növelheti az esetlegesen fellépő kártalanítás, fakivágás, közterület-foglalás, szakfelügyelet stb. költségeit.

A költségek nem tartalmazzák a fogyasztói tulajdonú a fogadószekrény és fogyasztás mérőhely, valamint a fogyasztói tulajdonú mért fővezeték kialakításának költségeit valamint a járulékos költségeket. Az említett költségek 100%-ban a fogyasztót terhelik.

A bekapcsolás végleges költségeit részletesen a "Csatlakozási szerződés" tartalmazza.

A csatlakozó vezeték nyomvonalhossz díjának megállapítása a kivitelező által szolgáltatott adatok alapján történt. A közcélú hálózat nyomvonalhosszának meghatározása az engedélyes által készített/készítetett terv alapján változhat. Ezen előzetes adatszolgáltatás alapján a várható (előrelátható) költségeket tartalmazza a jelen tájékoztató. Az Elosztói Engedélyes fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben a kivitelezés során a nyomvonalhossz a tájékoztatóban foglaltakhoz képest változik, a jelen tájékoztatóban szereplőtől eltérő, esetleges többlet nyomvonalhossz utáni csatlakozási díjat a végleges geodéziai bemérés adatai alapján utólag, pótszámlán érvényesítse! Az Engedélyes ezen jogosultságát, illetve a rendszerhasználó (fogyasztó) fizetési kötelezettséget a csatlakozási szerződés is tartalmazza.

9. Szükséges hatósági engedélyek:

A csatlakozó berendezés kivitelezéséhez szükséges az Elosztói Engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció.

10. Egyéb feltételek:

A Rendszerhasználó (felhasználó) a vételezett villamos energiát a fogyasztási helyen kívüli területre nem viheti át.

Amennyiben a vezetékjogi engedélyezési eljárás - az eljárásban közreműködő, vagy az eljárással érintett bármelyik szakhatóság, ingatlan tulajdonos vagy harmadik személy (ügyfél) magatartása vagy eljárása miatt - bármilyen - az Elosztói Engedélyes érdekkörén kívül eső és az Elosztói Engedélyesnek fel nem róható - okból elhúzódik (ideértve a szakhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjáig történő időszakot is) - az ajánlat elfogadását követően megkötött hálózati csatlakozási szerződésben vállalt teljesítési határidő ezzel az időszakkal automatikusan, minden külön értesítés, szerződés módosítás nélkül meghosszabbodik. A hálózati csatlakozási szerződésben vállalt teljesítési határidő fenti okból történő elmulasztásáért, a késedelemért az Elosztói Engedélyes felelősséggel nem tartozik.

Ezekre az esetekre az Elosztói Engedélyes kifejezetten kizárja felelősségét (kártérítés, kötbér, késedelmi kamat,

következményi kár, stb.) a Rendszerhasználó (felhasználó) pedig a felelősség kizárását elfogadja és tudomásul veszi, illetve ezen okok miatt bekövetkező kártérítési és egyéb felelősségi igényéről a *hálózati csatlakozási szerződés aláírásával* az Elosztói Engedéllyessel szemben lemond.

11. Szolgáltatás kezdete:

A fenti feltételek teljesítése esetén a hálózathasználat megkezdésének és a hálózatra kapcsolás várható kezdeti időpontja:

Az ajánlatban foglalt feltételek alapján megkötendő hálózati csatlakozási szerződésben állapodnak meg a Szerződő Felek abban az időpontban, amelyben az Elosztói Engedélyes – a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt feltételek hiánytalan teljesülése esetén – a hálózathasználatot köteles biztosítani.

Ez az időpont:

- a hálózati csatlakozási szerződés mindkét fél általi aláírásától,
- vagy a csatlakozási díj befizetésétől számított legkésőbb X hónap (vagy ... hó ... nap); feltéve mindkét esetben, hogy
 - a.) a szabványos mérőhely kialakítása megtörtént
 - b.) az Elosztói Engedélyes oldalán nem következtek be a hálózati csatlakozási szerződés 6.7. pontjában foglalt azon okok, amelyek miatt az Elosztói Engedélyes a saját hibáján kívüli okok miatt nem tudja a vállalt határidőt teljesíteni.

12. A rendszerhasználat díjának kiegyenlítése: (amennyiben rendszerhasználó az elosztói engedélyesnek közvetlenül fizeti a rendszerhasználati díjat)

A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet, a 2012. január 1-től érvényes villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 858/2011. MEH határozat, és az egyes díjelemek ezekben meghatározott alkalmazási feltételei, valamint az elosztói engedélyes Üzletszabályzata alapján fizetendő elosztási díjak a következők:

- elosztói alapidíj
- elosztói teljesítménydíj
- elosztói forgalmi díj
- elosztói meddő energia díj
- elosztói veszteség díj
- elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj
- közvilágítási elosztási díj

További rendszerhasználati díjak:

átviteli-rendszerirányítási díj

rendszerszintű szolgáltatások díja

Fizetési mód: csekk / átutalás / csoportos beszedés

13. A tájékoztató érvényessége:

Jelen tájékoztató nem jelent az Elosztói Engedélyesre nézve kötelezettség vállalást.

A tájékoztatóban foglaltak 2014.02.18 érvényesek.

Dátum: 2013.08.24

.....
Elosztói engedélyes képviselője

Amennyiben a műszaki-gazdasági feltételeinket elfogadják, és az energia igényüket továbbra is fenntartják, akkor a végleges igénybejelentésüket nyújtsák be az illetékes értékesítési irodánkhoz, melyhez mellékeljék aláírásukkal igazolt előzetes tájékoztatónkat.

A Tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadom és kérem a fenti tartalommal a csatlakozási szerződés elkészítését.

Dátum:

.....
Rendszerhasználó (Felhasználó)