

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Gördülő Fejlesztési Terv közműves szennyvízelvezetés

Felújítási, pótlási terv fejezetéhez szöveges indoklás:

1. Felújítási tartalékkeret váratlan meghibásodásból adódó felújítások forrásaként került tervezésre.
2. Szilágyi D. utcai átemelő műszaki állapota nem megfelelő. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a műtárgy teljes felújítása indokolt.
3. Határ utcai és Vágóhíd utcai átemelő gépészeti berendezései elavultak. A szennyvízszivattyúk javítása, felújítása gazdaságtalan, cseréje indokolt.
4. A Széchenyi utcai gravitációs csatorna és a Petőfi utca, Béke utca – Széchenyi utca közötti csatorna szakaszának a rekonstrukciója, kapacitási gondok miatt indokolt a vezetékek cseréje.

.

.

Beruházási Terv fejezetéhez szöveges indoklás:

5. Hajdúhadház – Téglás közös szennyvíztelepén iszaprothasztó egység megvalósítása. A rothasztásos eljárásnak köszönhetően a fejlődő gáz a megfelelő gépészeti berendezések segítségével végtermékként villamos energiává alakítható. Ezen eljárás csökkentené a szennyvíztelep elektromos költségeit, A komposztáló tér, lehetővé teszi az alapanyag nagyobb mértékű felhalmozását és felhasználását.

Hajdúhadház – Téglás közös szennyvíztisztító telepének tulajdoni százalékos megoszlása 60-40%. A beruházási költségek ezen százalékos megoszlásnak megfelelően kerültek kiszámolásra az adott település tekintetében.

6. A településen meglévő átemelők (7 db.) napelemekkel történő ellátása. El nem végzése nem veszélyezteti a szennyvízszolgáltatást, azonban hosszútávon jelentős energia-megtakarítást eredményezne, adott esetben a termelt áram áramszünet esetén elégséges lehet a szennyvízszolgáltatás fenntartásához, a keletkezett szennyvíz átemeléséhez.
7. A szennyvízhálózat bővítése érdekében több utcában új szennyvíz vezeték kiépítésére van szükség. A hálózatbővítés miatt a meglévő szennyvízátemelőket fejleszteni, korszerűsíteni kell, valamint új átemelőket is kell létesíteni.
8. A szennyvíztelep II. fejlesztési ütemének a megvalósítása.